

Jelmagyarázat:

FRONIUS ECO 27.0-3-S
27kVA-es solar inverter

296.
296. sorszámú
Amerisolar AS-6P 300 napelem panel

223.
223. sorszámú
Amerisolar AS-6P 300 napelem panel

Megjegyzés:
* Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyet a kivitelezés során be kell tartani!
* Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületnél megengedett. Jogosulatlan felhasználása, más személynek történő átadása, mindennemű másolása és sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet. A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidolgozásához!

Létesítés helye:
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Megnevezés:
Közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel ellátott naperőmű

Építtetők neve és címe:
Dombóvári Szent Lukács Kórház
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Felelős tervező neve, jogosultsága:
Beke Béla
V; EN-VI; EN-ME 02-0959

Társtervező neve, jogosultsága:
Ferenczy Dénes
V; EN-VI; EN-ME 02-01326

Szerkesztő:
Kétyi Tamás

Ügyvezető:
Nagy László

Munkaszám: 003/2017.
Lapméret: 297x420mm

Tervező cég:
TECHNIQ 2000 Kft.
7624 Pécs, Hungária u. 53/1.
E-mail: mernokiroda@techniq.hu
Tel.: 72/242-409

Munkarész megnevezése:
Dombóvári Szent Lukács Kórház
(7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.)
telephelyén létesítendő 162 kVA teljesítményű
közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel
rendelkező napelemes kiserőmű
Napelem kiosztási és elrendezési rajz

Rajzszám: V-02-003-17
Lépték: M=1:250
Dátum: 2017.01.04.
Módosítás: