

LEÁGAZÁSSZÁM	1	2	3	4	5	6	7	7
MEGNEVEZÉS	Betáplálás		Inverter 1. Betáplálás	Inverter 2. Betáplálás	Inverter 3. Betáplálás	Inverter 4. Betáplálás	Inverter 5. Betáplálás	Inverter 6. Betáplálás
TELEJTÍMÉNY (kW)	162,0		27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
ÁRAMERŐSSÉG (A)	315		50	50	50	50	50	50
VEZETÉK	TÍPUS		NY-Y-J	NY-Y-J	NY-Y-J	NY-Y-J	NY-Y-J	NY-Y-J
	KERK(Imm²)		4x240	5x16	5x16	5x16	5x16	5x16
ÁRANKÖRÖSZÁM			INV1	INV2	INV3	INV4	INV5	INV6

D

TECHNIQ 2000 Kft.

7624, Pécs, Hungária út 53/1

Tel.: 72/242-409

E-mail: mernokiroda@techniq.hu



Megjegyzés:

Üzemi feszültség:

3N~ 50Hz 400/230V

Hibavédelem módja:

MSZ HD 60364, szerinti TN

Tárgy:

Dombóvári Szent Lukács Kórház

7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

162 kVA teljesítményű napelembes kísérőmű

'AC-GY' jelű elosztó berendezés

Tervező:

Beke Béla

Tervező munkatárs:

Ferenczy Dénes

Ügyvezető:

Nagy László

Eng.sz.:

V/02-0959

EN-VI/02-0959

EN-ME/02-0959

Rajzszám:

V-06-003-17

Lap:

1/2

Módosítás:

Datum:


2017.01.04.

D

C


B

A



Elosztó gy.: JÁGER PROD Kft.
Elosztó ttp.: PVT-K-L 80FE
Kivitel: Szabadtéri villamos földkábel elosztó tokozat
Kialakítás: Műanyag szekrény sínezéssel (185mm sínt.), biztosító készülékekkel túlfesz. védelemmel
Méret: 800 x 1770 x 250 (Szél. x Mag. x Mély.)
Védettség: IP65
Megjegyzés: A kábelbevezetések vízszáró tömítéséről gondoskodni kell!

TECHNIQ 2000 Kft.
7624, Pécs, Hungária út 53/1
Tel.: 72/242-409
E-mail: mernokiroda@techniq.hu



Megjegyzés:
Üzemi feszültség:
3N ~ 50Hz 400/230V
Hibvédelem módja:
MSZ HD 60364 szerinti TN

Tárgy: Dombóvári Szent Lukács Kórház
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.
162 kVA teljesítményű napelemes kísérőmű
Villamos kivitelű terv
'AC-GY' jelű elosztó berendezés

Tervező:
Béke Béla
Tervező munkatárs:
Ferenczy Dénes
Ügyvezető:
Nagy László

Eng.sz.: V/02-0959
Rajzszám: V-06-003-17
Lap: 2/2

Módosítás:
Datum:
2017.01.04.