

Jelmagyarázat:

	Építendő 4x240mm² NAYY-O 0,4kV-os termelői földkábel
	Építendő 5x50mm² NAYY-J 0,4kV-os termelői földkábel
	Meglévő 3x50mm² AASC 22kV csupasz szabadvezeték
Ta	Építendő telekommunikációs vezeték
TK	Építendő WAN légvezeték (internet)
	Építendő solár inverter (FRONIUS ECO 27.0-3-S)
	Építendő napelem panelek földre telepített tartószerkezeten
	Építendő kültéri elosztószekrény
M., B., É.	Meglévő, Bontandó, Építendő
	Meglévő beton kandeláber, lámpatesttel
	Építendő földelés

Jele	Kábel megnevezése	Típusa	Fesz. szint	Rendel-tetés	Kábel-hossz /m/	Nyomvonal-hossz /m/	Fektetési mélység	Szerelvények
1	"AC-GY" gyűjtőszaekrénytől - "FE" főelosztóig	4x240mm2 NAYY-O	0,4kV	Termelői kábel	160	150	1m	Beltéri végkiképzés
2	"Inv-1" Invertertől - "AC-GY" gyűjtőszekrényig	5x16mm2 NYY-J	0,4kV	Termelői kábel	10	5	1m	Kültéri végkiképzés,
3	"Inv-2" Invertertől - "AC-GY" gyűjtőszekrényig	5x16mm2 NYY-J	0,4kV	Termelői kábel	19	14	1m	Kültéri végkiképzés,
4	"Inv-3" Invertertől - "AC-GY" gyűjtőszekrényig	5x16mm2 NYY-J	0,4kV	Termelői kábel	30	25	1m	Kültéri végkiképzés,
5	"Inv-4" Invertertől - "AC-GY" gyűjtőszekrényig	5x16mm2 NYY-J	0,4kV	Termelői kábel	38	33	1m	Kültéri végkiképzés,
6	"Inv-5" Invertertől - "AC-GY" gyűjtőszekrényig	5x16mm2 NYY-J	0,4kV	Termelői kábel	48	43	1m	Kültéri végkiképzés,
7	"Inv-6" Invertertől - "AC-GY" gyűjtőszekrényig	5x16mm2 NYY-J	0,4kV	Termelői kábel	57	52	1m	Kültéri végkiképzés,



Megjegyzés:
* Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyet a kivitelezés során be kell tartani!
* Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületnél megengedett. Jogosulatlan felhasználása, más személynek történő átadása, mindennemű másolása és sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet. A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidolgozásához!

Létesítés helye:
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Megnevezés:
Közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel ellátott naperőmű

Építtetők neve és címe:
Dombóvári Szent Lukács Kórház
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Felelős tervező neve, jogosultsága:
Beke Béla
V; EN-VI; EN-ME 02-0959

Társtervező neve, jogosultsága:
Ferenczy Dénes
V; EN-VI; EN-ME 02-01326

Szerkesztő:
Kétyi Tamás

Ügyvezető:
Nagy László

Munkaszám: 003/2017.
Lapméret: 420x594mm

Tervező cég:
TECHNIQ 2000 Kft.
7624 Pécs, Hungária u. 53/1.
E-mail: mernokiroda@techniq.hu
Tel.: 72/242-409

Munkarész megnevezése:
Dombóvári Szent Lukács Kórház
(7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.)
telephelyén létesítendő 162 kVA teljesítményű
közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel
rendelkező napelemes kiserőmű
Helyszínrajz

Rajzszám: V-01-003-17
Lépték: M=1:500
Dátum: 2017.01.04.
Módosítás: