


Elosztó gy.: Schneider Electric
Elosztó típ.: Kaedra 13441
Kivitel: Kültéri kivitelű műanyag tokozat (4 modul)
Méret: 123 x 200 x 112 (Szél. x Mag. x Mély.)
Védettség: IP65
Készül: 1 db

TECHNIQ 2000 Kft.
7624 Pécs, Hungária út 53/1
Tel.: 72/242-409
E-mail: mernokirodaja@techniq.hu



Megjegyzés:
Üzemi feszültség:
3N ~ 50Hz 400/230V
Hibavédelem módja:
MSZ HD 60364 szerinti TN

Tárgy: Dombóvári Szent Lukács Kórház
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.
162 kVA teljesítményű napelembes kiserőmű
Villamos kivitelű terv
'M-TF' jelű túlfeszültség-védelmi box

Tervező: **Béke Béla**
Tervező munkatárs: **Ferenczy Dániel**
Ügyvezető: **Nagy László**

Eng.sz.: V/02-0959
Rajzszám: V-10-003-17
Lap: 1/1

Módosítás:
Dátum: 2017.01.04.