



A tervben szereplő készülékek EATON gyártmányok.



LEGÁZÁSSZÁM	1	2	3	4	5	6
MEGNEVEZÉS	NE-/F1 megszakító működtetés (hálozat- és visszavált-védelem)	Napelemes kísérőmű beáramlítás AC-0Y elosztó felől	Tűfeszültség-védelem (TT+T2)	Beáramlás 'FE' elosztó 7.cella felé		
TELJESÍTMÉNY (kW)		162,0				
ÁRAMERŐSSÉG (A)		3x315				
VEZETÉK	TÍPUS	NAVY		NAVY		
	KERK (mm ²)	4x240		4x240		
ÁRAMKÖR SZÁM						

TECHNIQ 2000 Kft.
7624, Pécs, Hungária út 53/1
Tel.: 72/242-409
E-mail: mernokiroda@techniq.hu



Megjegyzés:
Üzemi feszültség:
3N~ 50Hz 400/230V
Hibavédelem módja:
MSZ HD 60364 szerinti TN

Tárgy:
Dombóvári Szent Lukács Kórház
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.
162 kVA teljesítményű napelemes kísérőmű
Villamos kivitelű terv
'NE' jelű elosztó berendezés


Tervező:
Beke Béla
Tervező munkatárs:
Ferenczy Dénes
Ügyvezető:
Nagy László

Engsz.:
V/02-0959
EN-VI/02-0959
EN-ME/02-0959
Rajzsám:
V-05-003-17

Lap:
1/2

Módosítás:
Datum:
2017.01.04.

A terven szereplő készülékek EATON gyártmányok.
Az elosztó berendezésben minimum 20% tartalék helyet kell biztosítani.
Az elosztó berendezést feliratokkal kell ellátni az MSZ 453 sz. szabvány szerinti tartós kivitelben.



Kiselosztó: Elosztó doboz IP66 védelességgel, szerelőlappal, CS terméksor
Kiselosztó: Acéllemez elosztószekrény elsődlegesen ipari célokra. IP66 védelesség.
Kivitel: FALON KIVÜLI kivitel
Szín: Szürke
Ajtók: Acél
Hátfalak: Elosztószekrény része
Kialakítás: Szerelőlappal
Külméret: 1000 x 1200 x 300 (Szél. x Mag. x Mély.)
Belméret: 950 x 1150 (Szél. x Mag.)
Faliúreg: -

TECHNIQ 2000 Kft. 7624 Pécs, Hungária út 53/1 Tel.: 72/242-409 E-mail: mernokiroda@techniq.hu		Megjegyzés: Üzemi feszültség: 3N~ 50Hz 400/230V Hibavédelem módja: MSZ HD 60364 szerinti TN	Tárgy: Dombóvári Szent Lukács Kórház 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. 162 kVA teljesítményű napelembes kiserőmű Villamos kivitelű terv 'NE' jelű elosztó berendezés	Tervező:		Eng.sz.:	Rajzsám:	Módosítás:
				Beke Béla				
				Tervező munkatárs:		EN-VI/02-0959		
Ferenczy Dénes		EN-ME/02-0959						
Ügyvezető:		Lap:	2/2		Dátum:		2017.01.04.	
Nagy László								