


1

2


3

4

A



B




C

Elosztó gy.: Schneider Electric  
Elosztó típus: Kaedra 13443  
Kivitel: Kültéri kivitelű műanyag tokozat (8 modul)  
Méret: 195 x 200 x 111,5 (Szél. x Mag. x Mély.)  
Védettség: IP65  
Készül: 6 db

D

**TECHNIQ 2000 Kft.**  
7624 Pécs, Hungária út 53/1  
Tel.: 72/242-409  
E-mail: mernokiroda@techniq.hu



Megjegyzés:  
Üzemi feszültség:  
3N ~ 50Hz 400/230V  
Hibavédelem módja:  
MSZ HD 60364 szerinti TN

Tárgy:  
Dombóvári Szent Lukács Kórház  
7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.  
162 kVA teljesítményű napelembes kiserőmű  
Villamos kivitelű terv  
'AC-TF' jelű túlfeszültség-védelmi box

Tervező:  
**Béke Béla**  
Tervező munkatárs:  
**Ferenczy Dénes**  
Ügyvezető:  
**Nagy László**

Eng.sz.:  
V/02-0959  
EN-VI/02-0959  
EN-ME/02-0959

Rajzszám:  
**V-08-003-17**  
Lap:  
**1/1**

Módosítás:  
Dátum:  
**2017.01.04.**

1

2

3

4

A

B

C

D