



TECHNIO 2000 Kft.  
7624 Pécs, Hungária út 53/1  
Tel.: 72/242-409  
E-mail: memokiroda@technio.hu



Magyarorszag  
üzemi feszültség  
3N- 50Hz 400/230V  
Hibavédelem módja:  
NSZ HD 60364, szériái TN

Létrej: Dombóvár: Szent Lukács Kórház  
7200 Dombóvár, Kórház útca 39-41.  
162 kVA teljesítményű napenergia kiserőmű  
Villamos kivételű terv  
Inverterek monitoring rendszere

Tervező: Bakó Béla  
Tervező nyelvé: magyar nyelv  
Ellátó: Ferenczy Dénes  
Ügyvezető: Nagy László

Értékelés:  
V/02-0959  
EN-V/02-0959  
EN-NE/02-0959

Page szám:  
V-11-003-17

Létrej: 1/1

Működési idő:  
2017.01.04.