

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Dombóvári Szent Lukács Kórház	
Postai cím: Kórház u. 39-41.	
Város: Dombóvár	Postai irányítószám: 7200

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács Kórház részére 162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel rendelkező napelemes kiserőmű kialakítása”

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Főbb műszaki tartalom:

A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.) a Dombóvár 2890 hrsz.-ú ingatlanon, földre telepített napelemes kiserőmű létesítését tűzte ki céljául. A beruházáshoz a KEHOP-5.2.11. „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázati támogatást kívánja igénybe venni. A Kórház a napelemes kiserőművel a meglévő belső 0,4 kV-os hálózatra fog csatlakozni, a beruházás megvalósításával saját villamosenergia-fogyasztását kívánja csökkenteni. A kialakítandó rendszer visszatáplálás elleni védelemmel kerül kialakításra, ezáltal a közcélú villamos hálózat felé nem fog történni villamos energia visszatáplálás.

A nyertes ajánlattevő köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

Nyertes ajánlattevő feladata az elosztói engedéllyel kötött hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés, továbbá mérőóra cseréjét igazoló mérőhelyi adatlap, valamint a projekt használatbavételéhez kapcsolódó esetleges jogerős hatósági engedélyek beszerzésének ügyintézése, az esetlegesen szükséges tervezési feladatok teljesítése során a tervezővel történő szoros együttműködés.

A tervezett villamosmű leírása:

Napelemes kiserőmű adatai

- Napelem panelek egység teljesítménye; darabszáma: 300Wp; 600db
- Napelem panelek összteljesítménye (DC oldali összteljesítmény): 180 kWp
- Inverterek egység teljesítménye; darabszáma: 27kVA; 6db
- Inverterek összteljesítménye, AC oldali összteljesítmény: 162 kVA

Napelem modulok műszaki adatai

Amerisolar AS-6P 300 típusú polikristályos napelem

- Max. teljesítmény: 300Wp
- Cellák száma: 72
- Méretek (mag., szél., mélys.): 1956 x 992 x 50 mm
- Üresjárási feszültség (U0): 45,3V
- Munkaponti feszültség (Ump): 36,7V
- Zárlati áram (Iz): 8,68A
- Munkaponti áram (Imp): 8,18A

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá: Tereprendezés fakivágással és lámpaosztlop bontással, talajkiegyenlítés, terület szintezés szükség esetén feltöltéssel, 2550 m² területen, 5 m szintkülönbséggel a napelem tartószerkezet telepítéséhez.

A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [][][][]/S [][][]-[][][][][][]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [][][][]/[][][][] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (2017/01/09)

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)¹

Hivatalos név: Solar-Napelem Kft., 24127903-2-02

Postai cím: Kossuth Lajos u. 6.

Város: Magyarbóly

Postai irányítószám: 7775

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2017/08/18)

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/09/15)

V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [79.020.000]


Pénznem: [H][U][F]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben


Dombóvári Szent Lukács
Kórház
7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
3.